



Diseño y comercialización de
equipos contra incendios

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 004CPR2013

1. Nombre y código de identificación:
Dispositivos manuales de disparo y de paro
Mod. PS-GD disparo y Mod. PS-GP paro
2. Nombre y dirección del fabricante:
SICOGRAVI, S.L.
Puig dels Tudons 1-3-7 Nave 56 de Talleres-8 - Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
3. Uso previsto:
Componente para utilizar como parte de un sistema de extinción mediante
agentes gaseosos instalado en edificios como parte de un completo sistema
operativo
4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema 1
5. Organismo notificado:
Bureau Veritas Certification, S.A. - Nº 1035, quien realiza las siguientes tareas:
 - Ensayo de tipo inicial del producto
 - Inspección inicial de la fábrica y del control de la producción en fábrica
 - Supervisión continua, evaluación y aprobación del control de la producción en
 - Fábrica
 - Certificado nº 1035-CPD-ES044861-1 de fecha 12 de Septiembre de 2012



Diseño y comercialización de
equipos contra incendios

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Fiabilidad operacional	Cumple - Uso interior	EN 12094-3
Parámetros de funcionamiento bajo condiciones de fuego	Tipo A	EN 12094-3
Durabilidad de la fiabilidad operacional frente a la corrosión	Cumple	EN 12094-3

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma
Ana Villanueva Piquer
Apoderada

Barberà del Vallès, a 16 de Septiembre de 2013



Diseño y comercialización de
equipos contra incendios

Marcado CE

**CE
1035**

**SICOGRAVI, S.L.
Puig dels Tudons 1-3-7 Nave 56 de Talleres-8 Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
España**

12

004CPR2013

EN 12094-3

Dispositivos manuales de disparo y de paro Mod. PS-GD y Mod. PS-GP
Componente para utilizar como parte de un sistema de extinción mediante
agentes gaseosos instalado en edificios como parte de un completo sistema
operativo

- **Fiabilidad operacional:** cumple - uso interior
- **Parámetros de funcionamiento bajo condiciones de fuego:** tipo A
- **Durabilidad de la fiabilidad operacional frente a la corrosión:** cumple