



Diseño y fabricación de
equipos contra incendios

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 003CPR2013

1. Nombre y código de identificación:

Pulsador Manual de Alarma
Mod. EMIS, Mod. PUL_VSN, Mod. CONEX-PUL

2. Nombre y dirección del fabricante:

SICOGRAVI, S.L.
Avda. Riu Ripoll, nº 25 - Pol. Ind. Can Masachs
08291 Ripollet (Barcelona)

3. Uso previsto:

Seguridad contra incendios

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 1

5. Organismo notificado:

Bureau Veritas Iberia, S.L. - Nº 1035, quien realiza las siguientes tareas:

- Ensayo de tipo inicial de producto
- Inspección inicial de la fábrica y del control de la producción en fábrica
- Supervisión continua, evaluación y aprobación del control de la producción en fábrica
- Certificado nº 1035-CPR-ES900609-02 de fecha 20 de febrero de 2012.



Diseño y fabricación de
equipos contra incendios

6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Condiciones nominales de activación Sensibilidad y comportamiento frente al fuego	Tipo A	EN 54-11:2001/A:2005
Fiabilidad operacional	Cumple Uso interior	EN 54-11:2001/A:2005
Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la temperatura	Cumple Temperatura trabajo: -10º a 50º C	EN 54-11:2001/A:2005
Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la vibración	Cumple	EN 54-11:2001/A:2005
Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad	Cumple Humedad relativa máxima 95%	EN 54-11:2001/A:2005
Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión	Cumple	EN 54-11:2001/A:2005
Duración de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica	Cumple	EN 54-11:2001/A:2005

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las Prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante:

Firma
Iván Grañen Galera
Gerente

Ripollet, a 3 de Febrero de 2022



Diseño y fabricación de
equipos contra incendios

Mercado CE

**CE
1035**

**SICOGRAVI, S.L.
Avda. Riu Ripoll, 25 - Pol. Ind. Can Masachs
08291 Ripollet (Barcelona)
España**

09

003CPR2013

EN 54-11:2001/A:2005

**Producto Pulsador de Alarma Mod EMIS/Mod. PUL_VSN/Mod. CONEX-PUL
Seguridad contra incendios**

- **Condiciones nominales de activación; sensibilidad y comportamiento frente a fuego:** Tipo A
- **Fiabilidad operacional:** cumple - uso interior
- **Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la temperatura:** cumple - temperatura trabajo -10° a 50° C
- **Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la vibración:** cumple
- **Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la humedad:** cumple - humedad relativa máxima 95%
- **Duración de la fiabilidad operacional; resistencia a la corrosión:** cumple
- **Duración de la fiabilidad operacional; estabilidad eléctrica:** cumple - tensión alimentación 24V DC; consumo en reposo 0mA; consumo en alarma 60mA