

DECLARATION OF PERFORMANCE / DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DP-CE-0009

- | | |
|---|---|
| <p>1. Product identification code:
M401EXT, M402EXT</p> <p>2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product:
M401EXT – 1 extinguishing zone conventional control panel
M402EXT – 2 extinguishing zones conventional control panel</p> <p>3. Inteded use of the product:
Fire detection and fire alarm systems installed in buildings</p> <p>4. Name and contact address of the manufacturer or distributor:
Sistemas de Seguridad Mira, S.L.
Plaza Fábrica Nova, 13 bajos
08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona - Spain</p> <p>5. System of assessment and verification of constancy of performance:
System 1</p> <p>6. Notification body: APPLUS performed type testing and the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control with continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control under system 1 and issued following certificate of constancy of performance:
0370/CPR/1369</p> | <p>1. Código de identificación del producto:
M401EXT, M402EXT</p> <p>2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto:
M401EXT – Central convencional para 1 sistema de extinción
M402EXT – Central convencional para 2 sistemas de extinción</p> <p>3. Uso previsto del producto:
Sistemas de detección y alarma de incendios para edificios</p> <p>4. Nombre y dirección de contacto del fabricante o distribuidor:
Sistemas de Seguridad Mira, S.L.
Plaza Fábrica Nova, 13 bajos
08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona - España</p> <p>5. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:
Sistema 1</p> <p>6. El organismo notificado APPLUS ha realizado los ensayos de certificación del producto, la inspección inicial de la planta de producción y la vigilancia, evaluación y supervisión permanentes del control de producción en fábrica según el sistema de evaluación 1 y emitido el certificado de constancia de las prestaciones:
0370/CPR/1369</p> |
|---|---|

7. Declared performance / Prestaciones declaradas

Essential characteristics <i>Características esenciales</i>	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006	Performance <i>Prestaciones</i>
General requirements <i>Requisitos generales</i>	4.	Passed <i>Pasa</i>
General requirements for indications <i>Requisitos generales para las indicaciones</i>	5.	Passed <i>Pasa</i>
The quiescent condition <i>Estado de reposo</i>	6.	Passed <i>Pasa</i>
The fire alarm condition <i>Estado de alarma de incendio</i>	7.	Passed <i>Pasa</i>
Fault warning condition <i>Estado de aviso de avería</i>	8.	Passed <i>Pasa</i>
Disabled condition <i>Estado de desconexión</i>	9.	Passed <i>Pasa</i>
Test condition (option with requirements) <i>Estado de prueba (opción con requisitos)</i>	10.	Passed <i>Pasa</i>
Design requirements <i>Requisitos de diseño</i>	12.	Passed <i>Pasa</i>
Additional design requirements for software controlled control and indicating equipment <i>Requisitos de diseño adicionales para equipos de control e indicación controlados por software</i>	13.	Passed <i>Pasa</i>
Marking <i>Marcado</i>	14.	Passed <i>Pasa</i>
Cold (operational) <i>Frío (de funcionamiento)</i>	15.4.	Passed <i>Pasa</i>
Damp heat, steady state (operational) <i>Calor húmedo, estado estable (de funcionamiento)</i>	15.5.	Passed <i>Pasa</i>
Impact (operational) <i>Impacto (de funcionamiento)</i>	15.6.	Passed <i>Pasa</i>
Vibration, sinusoidal (operational) <i>Vibración, sinusoidal (de funcionamiento)</i>	15.7.	Passed <i>Pasa</i>
Electromagnetic Compatibility (EMC) <i>EMC inmunidad</i>	15.8.	Passed <i>Pasa</i>
Supply voltage variation (operational) <i>Variación de la tensión de alimentación</i>	15.13.	Passed <i>Pasa</i>
Damp heat, steady state (endurance) <i>Calor húmedo, estado estable (de resistencia)</i>	15.14.	Passed <i>Pasa</i>
Vibration, sinusoidal (endurance) <i>Vibración, sinusoidal (de resistencia)</i>	15.15.	Passed <i>Pasa</i>

Essential characteristics <i>Características esenciales</i>	EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006	Performance <i>Prestaciones</i>
General requirements <i>Requisitos generales</i>	4.	Passed <i>Pasa</i>
Functions <i>Funciones</i>	5.	Passed <i>Pasa</i>
Materials, design and manufacture <i>Materiales, diseño y fabricación</i>	6.	Passed <i>Pasa</i>
Documentation <i>Documentación</i>	7.	Passed <i>Pasa</i>
Marking <i>Marcado</i>	8.	Passed <i>Pasa</i>
Cold (operational) <i>Frío (de funcionamiento)</i>	9.5.	Passed <i>Pasa</i>
Damp heat, steady state (operational) <i>Calor húmedo, estado estable (de funcionamiento)</i>	9.6.	Passed <i>Pasa</i>
Impact (operational) <i>Impacto (de funcionamiento)</i>	9.7.	Passed <i>Pasa</i>
Vibration, sinusoidal (operational) <i>Vibración, sinusoidal (de funcionamiento)</i>	9.8.	Passed <i>Pasa</i>
Electrostatic discharges (operational) <i>Descargas electrostáticas (de funcionamiento)</i>	9.9.	Passed <i>Pasa</i>
Damp heat, steady state (endurance) <i>Calor húmedo, estado estable (de resistencia)</i>	9.14.	Passed <i>Pasa</i>
Vibration, sinusoidal (endurance) <i>Vibración, sinusoidal (de resistencia)</i>	9.15.	Passed <i>Pasa</i>

Essential characteristics <i>Características esenciales</i>	EN 12094-1:2003	Performance <i>Prestaciones</i>
Functional requirements <i>Requisitos funcionales</i>	4.	Class A <i>Clase A</i>
Design requirements <i>Requisitos de diseño</i>	5.	Passed <i>Pasa</i>
Additional design requirements for software controlled e.c.d.s. <i>Requisitos de diseño adicionales para d.e.c. controlados por software</i>	6.	Passed <i>Pasa</i>
Marking <i>Marcado</i>	7.	Passed <i>Pasa</i>
Documentation <i>Documentación</i>	8.	Passed <i>Pasa</i>
Performance tests <i>Requisitos generales de los ensayos</i>	9.1.	Passed <i>Pasa</i>
Functional tests <i>Ensayos funcionales</i>	9.2.	Passed <i>Pasa</i>
Ambiental tests <i>Ensayos ambientales</i>	9.3.	Passed <i>Pasa</i>

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.


Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Name / Nombre: Pau Fructuoso Gómez

Signature / Firma:



Date / Fecha: 13/07/2017